

LISTA DE CHEQUEO PARA INCENDIOS		
SI/NO	SIGN.	AECTA A:
SI	SI	<a href="#">Depósitos de Combustibles de los vehículos</a>
NO	NO	<a href="#">Otros líquidos de los vehículos</a>
SI	NO	<a href="#">Instalaciones Eléctricas</a>
NO	NO	<a href="#">Aparatos a presión</a>
NO	NO	<a href="#">Instalaciones de Aire Acondicionado</a>
NO	NO	<a href="#">Instalaciones de desagüe</a>
COMPROBACIONES:		
SI	NO	EQUIPAMIENTO:
		¿Se dispone de extintores / BIEs a menos de 15 metros de distancia?
		¿Los extintores se encuentran en su sitio?
		¿Los extintores y BIEs se encuentran señalizados de forma correcta?
		¿Los extintores y BIEs tienen la presión correcta?
		¿Los extintores tienen el precinto?
		¿Los extintores y BIEs han sido revisados trimestralmente?
		¿Los extintores y BIEs han sido inspeccionados anualmente?
		¿Hace menos de 5 años que fueron retimbrados los Extintores?
		¿Hay personal en la empresa con formación en incendios?